



Tabela regulacyjna nośnika ciepła dla węzłów cieplnych typ II ¹
od sezonu 2020 / 2021

| Temperatura zewnętrzna t_{zewn} | Temperatura wody sieciowej w rurociągu zasilającym T_z ² | Temperatura wody sieciowej w rurociągu powrotnym T_p ³ |
|-----------------------------------|--|--|
| [°C] | [°C] | [°C] |
| 12 | 68,0 | 44,5 |
| 11 | 68,5 | 44,5 |
| 10 | 69,0 | 44,5 |
| 9 | 69,0 | 44,5 |
| 8 | 69,5 | 44,5 |
| 7 | 70,0 | 44,5 |
| 6 | 72,5 | 44,5 |
| 5 | 75,0 | 44,8 |
| 4 | 77,5 | 45,0 |
| 3 | 80,0 | 45,3 |
| 2 | 82,5 | 45,5 |
| 1 | 83,8 | 45,8 |
| 0 | 85,5 | 46,0 |
| -1 | 88,4 | 47,0 |
| -2 | 88,7 | 47,5 |
| -3 | 90,5 | 48,5 |
| -4 | 92,0 | 49,0 |
| -5 | 94,0 | 49,5 |
| -6 | 96,0 | 50,5 |
| -7 | 98,0 | 51,0 |
| -8 | 98,5 | 51,5 |
| -9 | 98,5 | 52,5 |
| -10 | 101,0 | 53,0 |
| -11 | 103,5 | 53,5 |
| -12 | 104,5 | 54,0 |
| -13 | 105,0 | 54,5 |
| -14 | 106,0 | 55,0 |
| -15 | 107,5 | 55,5 |
| -16 | 109,5 | 56,0 |
| -17 | 111,5 | 56,5 |
| -18 | 113,0 | 57,0 |
| -19 | 115,0 | 57,0 |
| -20 | 117,0 | 58,3 |

¹ Dotyczy:

- węzłów cieplnych indywidualnych i grupowych:
 - jednofunkcyjnych centralnego ogrzewania,
 - jednofunkcyjnych ciepła technologicznego,
 - wielofunkcyjnych z potrzebami cieplnymi na cele ciepła technologicznego, wody basenowej lub z mocą określoną w zleceniu jako „ N_{inne} ”;
- komór sieci ciepłowniczej regulacyjno-pomiarowych o udziale mocy na potrzeby ciepłej wody mniejszym niż 15% mocy zamówionej.

² Temperatura średniodobowa wody sieciowej stosowana do sprawdzenia dotrzymywania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców; uwzględniono obniżenie temperatury wody dostarczanej do węzła wskutek strat ciepła podczas przesyłania.

³ Temperatura średniodobowa wody sieciowej stosowana do sprawdzenia dotrzymywania przez Odbiorcę warunków umowy kompleksowej dostarczania ciepła.